



Of. nº 10/1.310-SEMAD/DGD/RR

Novo Hamburgo, 18 de outubro de 2019

Ao Excelentíssimo Senhor
RAUL CASSEL
Presidente da Câmara de Vereadores
Novo Hamburgo – RS

**Assunto: RESPONDE REQUERIMENTO Nº 1.025/2019
PROTOCOLO Nº 661708/2019**

Senhor Presidente,

Vimos à presença de Vossa Excelência, em atendimento ao Requerimento em epígrafe, de autoria da Vereadora Patricia Beck, encaminhar resposta através do Ofício nº 845/2019-SMS, em anexo, expedido pela Secretaria Municipal de Saúde.

Atenciosamente,

FÁTIMA DAUDT
Prefeita

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
PROTOCOLO
DOC Nº 2500/2019. 14:20

21 OUT. 2019

Alessandra



Of. nº845/2019 – SMS

Novo Hamburgo, 17 de Outubro de 2019.

Ao Excelentíssimo senhor

RAUL CASSEL

Presidente da Câmara de Vereadores

Novo Hamburgo - RS

Assunto: **Resposta ao Requerimento nº 1.025/2019**

Senhor Presidente,

Vimos a presença da Vossa Excelência, em atenção ao Ofício nº **1.025/2019**, devidamente protocolado sob o nº 661708/2019de autoria da nobre Vereadora Patricia Beck, informar que.:

1- Temos atualmente 13 unidades com PPCI, que são elas:

UBS Santo Afonso, UBS Canudos I, USF Rondônia, USF Morada dos Eucaliptos, Caps Canudos, Nutrir, Almoxarifado da SMS, PIM, USF Operário, CER VI, Residencial Terapêutico, UPA Centro e UPA Canudos.

Seguem em anexo as cópias dos documentos de posse da SMS, os demais foram solicitados a segunda via junto ao corpo de bombeiros do Município, através de protocolo que também segue em anexo.

2- Nas unidades mais antigas, não houve a renovação dos PPCIs pois a licitação 20/2016 não tinha capacidade de atender todas as unidades que necessitaram de projetos novos e possíveis adequações, e a empresa licitante vencedora não quis prorrogar a vigência do contrato. Para sanar este problema, foi encaminhado pedido para nova Licitação, que pretende atender as necessidade de projetos e adequações de todos os PPCIs, esta nova licitação encontra-se em fase interna, e estão previstos 13.300 metros quadrados de PROJETO PPCI/SPDA COMPLETO - COM APROV. CORPO BOMBEIROS e PROJETO PPCI/SPDA COMPLETO/APROVADO – ADEQUAÇÃO.



Apesar das unidades mais antigas não possuírem a renovação do PPCI, as ações de prevenção como recarga dos extintores, luzes de emergência e manutenção das placas sinalizadoras, são realizadas periodicamente. (relatório em anexo).

3- No que tange aos questionamentos referentes ao Hospital Municipal, cabe salientar que o PPCI do mesmo está em processo de análise junto ao corpo de Bombeiros do Município. Cabe também observar que não existe nenhum tipo de protocolo capaz de atestar a segurança do hospital com relação ao risco de incêndio, pois o PPCI é um plano de prevenção, criado pelo corpo de bombeiros, com o intuito de proporcionar maior segurança às pessoas.

Ainda com relação a segurança do hospital, informamos que todas as ações de prevenção, como recarga dos extintores e manutenção das placas sinalizadoras, são realizadas periodicamente..

4- A SMS não tem conhecimento de nenhum problema estrutural capaz de ameaçar a integridade física de pacientes e funcionários, temos sim ciência dos pedidos de reparos, que nos chegam através de solicitações das unidades. Atualmente, estas solicitações, como rede elétrica, funcionamento de portas, reparos, troca de luz de emergência e recargas de extintores das UBSs, USFs e CAPS estão sendo executadas pela empresa responsável pela manutenção das Unidades.

Sem mais para o momento, colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos, e aproveitamos o ensejo para renovar votos de estima e consideração.

Atenciosamente,



Naasom Luciano da Rocha
Secretário Municipal de Saúde



**Município de Novo Hamburgo
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO**

Memorando Nº: 1926/2019

Novo Hamburgo, 21 de Março de 2019

Assunto: Projetos e adequação PPCIs unidades de Saúde

Solicitação de encaminhamento para Licitação para a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETOS ADEQUAÇÃO DE PROJETOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EXECUÇÃO E INSTALAÇÕES DE MEDIDAS EM PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E AFINS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS DA SMS, com um PREÇO MÁXIMO de R\$ 450.217,67 sendo R\$ 335.765,91 de material e R\$ 114.451,76 R\$ de mão de obra. A contratação se justifica, pois, as Unidades de Saúde necessitam que as instalações de prevenção e combate a incêndio estejam adequadas às normas vigentes e em condições de pronto uso.

Atenciosamente,
SMS DIRETORIA ADMINISTRATIVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Anexos:

SMS 2019-10- JUSTIFICATIVA PPCIs.odt
SMS 2019-10- PPCIs-CAPA ORÇAMENTO.odt
SMS 2019-10- PPCIs-OBSERVAÇÕES DO ORÇAMENTO.odt
SMS 2019-10-PPCIs- Encargos_Sociais_A_PARTIR_DE_AGOSTO_DE_2017.doc
SMS 2019-10-PPCIs-TERMO DE REFERÊNCIA.odt
SMS 2019_10_ ORCAMENTO PPCI UNIDADES DE SAUDE.ods
SMS 2019-10-PPCIs -DECLARAÇÃO BDI 3.3 -PPCIs.xls

Autor: **ESMAEL TIBOLA**

Tramitações:

21-03-2019 15:22 - LUCIANE LUTZ - SMS DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Data	Usuário	Parecer
26-03-2019 14:32	LUCIANE LUTZ	Solicitar a licitação conforme descrição. Há previsão orçamentária no vínculo no 040.

21-03-2019 15:16 - IVAN LUIZ MICHELON - SMS DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Data	Usuário	Parecer
21-03-2019 15:22	IVAN LUIZ MICHELON	Ao Fundo Municipal de Saúde para colocação das dotações orçamentárias

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETOS ADEQUAÇÃO DE PROJETOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EXECUÇÃO E INSTALAÇÕES DE MEDIDAS EM PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E AFINS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS DA SMS

Endereço:

DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE E CENTROS DE ATENDIMENTO DA SMS

Cliente: PMNH

BDI: 26,35%, ENCARGOS SOCIAIS: 84,66% E DADOS: FEVEREIRO DE 2019

Cidade:

NOVO HAMBURGO

Preço Unitário/Preço Total

Item/Descrição	Qtd.	Un	Material	Mão-de-Obra	Total Material	Total Mão-de-Obra	Total
1. PPCI - PROJETOS E LAUDO							
1.1 LAUDO ELÉTRICO PRÉDIO - SITUAÇÃO/normas;qualidade medição;proteção-incl.ART	1500,00	M2	R\$ 3,82	R\$ 0,00	R\$ 5.730,00	R\$ 0,00	R\$ 5.730,00
1.2 LAUDO DE ESTANQUEIDADE DAS INSTALAÇÕES - SITUAÇÃO/normas - incl.ART	5	UN	R\$ 871,66	R\$ 0,00	R\$ 4.358,30	R\$ 0,00	R\$ 4.358,30
1.3 LAUDO DE PÁRA-RAIO - SITUAÇÃO/normas;proteção - incl.ART	1800	M2	R\$ 3,82	R\$ 0,00	R\$ 6.876,00	R\$ 0,00	R\$ 6.876,00
1.4 PROJETO ELÉTRICO COMPLETO/APROVADO - ADEQUAÇÃO - incl.ART	1500,00	M2	R\$ 3,82	R\$ 0,00	R\$ 5.730,00	R\$ 0,00	R\$ 5.730,00
1.5 PROJETO PPCI/SPDA COMPLETO - COM APROV. CORPO BOMBEIROS	10000	M2	R\$ 3,82	R\$ 0,00	R\$ 38.200,00	R\$ 0,00	R\$ 38.200,00
1.6 PROJETO PPCI/SPDA COMPLETO/APROVADO - ADEQUAÇÃO	3300	M2	R\$ 1,91	R\$ 0,00	R\$ 6.303,00	R\$ 0,00	R\$ 6.303,00
TOTAL DE PPCI - PROJETOS E LAUDO						R\$ 67.197,30	R\$ 0,00
2. EXTINTOR DE INCENDIO E RECARGA DE EXTINTOR							
2.1 EXTINTOR DE INCENDIO CO2 COM SUPORTE-6KG	2	UN	R\$ 502,87	R\$ 10,55	R\$ 1.005,74	R\$ 21,10	R\$ 1.026,84
2.2 EXTINTOR DE INCENDIO CO2 COM SUPORTE-6KG (MATERIAL)	2	UN	R\$ 502,87	R\$ 0,00	R\$ 1.005,74	R\$ 0,00	R\$ 1.005,74
2.3 EXTINTOR DÉ INCENDIO CO2 COM SUPORTE 6KG (Mão-DE-OBRA)	2	UN	R\$ 0,00	R\$ 10,55	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 21,10
2.4 EXTINTOR DE INCENDIO AGUA COM SUPORTE-10KG	2	UN	R\$ 133,93	R\$ 10,55	R\$ 267,86	R\$ 21,10	R\$ 288,96
2.5 EXTINTOR DE INCENDIO ÁGUA COM SUPORTE-10KG (MATERIAL)	2	UN	R\$ 133,93	R\$ 0,00	R\$ 267,86	R\$ 0,00	R\$ 267,86
2.6 EXTINTOR DE INCENDIO ÁGUA COM SUPORTE 10KG (Mão-DE-OBRA)	2	UN	R\$ 0,00	R\$ 10,55	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 21,10
2.7 EXTINTOR DE INCENDIO PO QUÍMICO COM SUPORTE-4KG	2	UN	R\$ 171,84	R\$ 10,55	R\$ 343,68	R\$ 21,10	R\$ 364,78
2.8 EXTINTOR DE INCENDIO PÓ QUÍMICO COM SUPORTE 4 KG (MATERIAL)	2	UN	R\$ 171,84	R\$ 0,00	R\$ 343,68	R\$ 0,00	R\$ 343,68
2.9 EXTINTOR DE INCENDIO PÓ QUÍMICO COM SUPORTE 4KG (Mão-DE-OBRA)	2	UN	R\$ 0,00	R\$ 10,55	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 21,10
2.10 EXTINTOR DE INCENDIO PO QUÍMICO COM SUPORTE-8KG	2	UN	R\$ 246,38	R\$ 10,55	R\$ 492,76	R\$ 21,10	R\$ 513,86
2.11 EXTINTOR DE INCENDIO PÓ QUÍMICO 8 KG(MATERIAL)	2	UN	R\$ 246,38	R\$ 0,00	R\$ 492,76	R\$ 0,00	R\$ 492,76
2.12 EXTINTOR DE INCENDIO PÓ QUÍMICO COM SUPORTE 8KG (Mão-DE-OBRA)	2	UN	R\$ 0,00	R\$ 10,55	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 21,10
2.13 RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2	86	UN	R\$ 90,17	R\$ 0,00	R\$ 7.754,62	R\$ 0,00	R\$ 7.754,62
2.14 RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO AGUA COM SUPORTE-10KG	86	UN	R\$ 52,60	R\$ 0,00	R\$ 4.523,60	R\$ 0,00	R\$ 4.523,60
2.15 RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO PO QUÍMICO COM SUPORTE-4KG	86	UN	R\$ 45,09	R\$ 0,00	R\$ 3.877,74	R\$ 0,00	R\$ 3.877,74
2.16 RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO PO QUÍMICO COM SUPORTE-8KG	43	UN	R\$ 75,14	R\$ 0,00	R\$ 3.231,02	R\$ 0,00	R\$ 3.231,02
2.17 RETESTE EXTINTOR AP 10L/PQS 4Kg/CO2 6Kg/PQS 8kg	38	UN	R\$ 36,13	R\$ 8,81	R\$ 1.372,94	R\$ 334,78	R\$ 1.707,72
TOTAL DE EXTINTOR DE INCENDIO E RECARGA DE EXTINTOR						R\$ 0,00	R\$ 0,00
3. ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA							
3.1 LUMINÁRIA EMERGÊNCIA 2 X 8W C/ LÂMPADA	200	UN	R\$ 35,35	R\$ 2,82	R\$ 7.070,00	R\$ 564,00	R\$ 7.634,00
3.2 BLOCO AUTONOMO ILUMINAÇÃO SAÍDA - TETO- (220V, 2X8W)-COMPLETA LED	10,00	UN	R\$ 180,34	R\$ 0,00	R\$ 1.803,40	R\$ 0,00	R\$ 1.803,40
3.3 BLOCO AUTONOMO ILUMINAÇÃO SAÍDA-PAREDE- (220V, 2X8W)-COMPLETA LED	10,00	UN	R\$ 180,34	R\$ 0,00	R\$ 1.803,40	R\$ 0,00	R\$ 1.803,40
3.4 CENTRAL ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	5	CJ	R\$ 721,38	R\$ 0,00	R\$ 3.606,90	R\$ 0,00	R\$ 3.606,90
3.5 ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - 2 Lumin. 2x80W-220V,conjunto completo	5,00	CJ	R\$ 346,82	R\$ 0,00	R\$ 1.734,10	R\$ 0,00	R\$ 1.734,10
TOTAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA						R\$ 40.997,80	R\$ 1.067,58
4. PORTAS E CORRIMÃO							
4.1 COLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS	10	M2	R\$ 2,30	R\$ 24,83	R\$ 23,00	R\$ 248,30	R\$ 271,30
4.2 PORTA CORTA-FOGO CHAPA 18-MOLA PARA FECHAMENTO	1	CJ	R\$ 1.091,22	R\$ 154,27	R\$ 1.091,22	R\$ 154,27	R\$ 1.245,49



SOLUÇÕES INTELIGENTES EM ENERGIA

Prezados senhores, viemos através desta, apresentar a relação de extintores entregues para cada uma das unidades constantes no contrato nº 037/2017.

ELETROTEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP.

Rua Frei Caneca, nº 955 - Mjlá Rodrigues - Passo Fundo/RS - (54) **3632-3319**
CNPJ: 11.796.575/0001-89 - Inscrição Estadual: 0910310068
rseletrotec.com.br - contato@rseletrotec.com.br

SOLUÇÕES INTELIGENTES EM ENERGIA

RELAÇÃO DE MATERIAIS POR UNIDADE

UNIDADE UBS CANUDOS I

Rua Silvio Gilberto Christimann, 1451 – Canudos.

DESCRÍÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
EXTINTOR CO2 03 KG	UN.	1
EXTINTOR PQS 06 KG ABC	UN.	1
EXTINTOR AP 10L	UN.	1



ELETROTEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP.

Rua Frei Caneca, nº 955 - Vila Rodrigues - Passo Fundo/RS - (54) **3632-3319**
CNPJ: 11.796.575/0001-89 - Inscrição Estadual: 0910310068
rseletrotec.com.br - [contato@rseletrotec.com.br](mailto: contato@rseletrotec.com.br)

SOLUÇÕES INTELIGENTES EM ENERGIA

UNIDADE SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA – SAE

Rua General Osório, 868 – Hamburgo Velho.

DESCRÍÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
EXTINTOR PQS 04 KG BC	UN.	3
EXTINTOR AP 10L	UN.	3
RETESTE HIDROSTÁTICO	UN.	3
NOVO EXTINTOR AP 10L	UN.	2
NOVO EXTINTOR PQS 04 KG ABC	UN.	2
NOVO EXTINTOR CO2 06 KG	UN.	1

UNIDADE ALMOXARIFADO

Rua Geraldo Osório, 868 – Hamburgo Velho.

DESCRÍÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
EXTINTOR AP 10L	UN.	2
EXTINTOR PQS 04 KG ABC	UN.	2
EXTINTOR PQS 08 KG BC	UN.	1
EXTINTOR CO2 06 KG	UN.	1
RETESTE HIDROSTÁTICO	UN.	8



ELETROTEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP.

Rua Frei Caneca, nº 955 - Vila Rodrigues - Passo Fundo/RS - (54) **3632-3319**
CNPJ 11.796.575/0001-89 - Inscrição Estadual: 0910310068
seletrotec.com.br - contato@seletrotec.com.br

SOLUÇÕES INTELIGENTES EM ENERGIA

UNIDADE UBS SANTO AFONSO

Rua Assunción, 85 – Santo Afonso.

DESCRÍÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
EXTINTOR CO2 06 KG	UN.	4
EXTINTOR PQS 08 KG BC	UN.	1
EXTINTOR PQS 04 KG ABC	UN.	1
EXTINTOR AP 10L	UN.	3



UNIDADE CASA DE VACINAS

Avenida Coronel Frederico Linck, 900 – Rio Branco.

DESCRÍÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
EXTINTOR CO2 06 KG	UN.	1
EXTINTOR PQS 04 KG BC	UN.	1




SOLUÇÕES INTELIGENTES EM ENERGIA

UNIDADE CENTRO DE EDUCAÇÃO NUTRICIONAL – NUTRIR

Rua Montevidéu, s/nº (atrás da Arnaldo Grin) – Santo Afonso.

DESCRÍÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
EXTINTOR PQS 04 KG BC	UN.	2
EXTINTOR AP 10L	UN.	1



UNIDADE USF PALMEIRA

Rua Nazaré, 215 – Santo Afonso.

DESCRÍÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
EXTINTOR PQS 04 KG BC	UN.	1
EXTINTOR PQS 04 KG ABC	UN.	2
EXTINTOR AP 10L	UN.	1
RETESTE HIDROSTÁTICO	UN.	4



SOLUÇÕES INTELIGENTES EM ENERGIA

UNIDADE CAPS SANTO AFONSO

Rua Babaçu, 58 – Santo Afonso.

DESCRÍÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
EXTINTOR PQS 04 KG BC	UN.	2
EXTINTOR AP 10L	UN.	2



UNIDADE USF KROEFF

Rua Arlindo Silveira Martins, 55 – Santo Afonso.

DESCRÍÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
EXTINTOR PQS 04 KG ABC	UN.	2
EXTINTOR PQS 04 KG BC	UN.	1
EXTINTOR AP 10L	UN.	1



ELETROTEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP.

Rua Frei Caíçara, nº 955 - Vila Rodrigues, Passo Fundo/RS - (54) **3632-3319**
CNPJ: 11.796.575/0001-89 - Inscrição Estadual: 0910310068
rseletrotec.com.br - contato@rseletrotec.com.br

SOLUÇÕES INTELIGENTES EM ENERGIA

UNIDADE USF LOMBA GRANDE

Rua Victor Thiesen, 125 – Lomba Grande.

DESCRÍÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
EXTINTOR AP 10L	UN.	1
EXTINTOR PQS 04 KG BC	UN.	1
RETESTE HIDROSTATICO	UN.	2



UNIDADE USF GUARANI

Rua Demétrio Ribeiro, 1089 – Guarani.

DESCRÍÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
EXTINTOR PQS 04 KG BC	UN.	3
EXTINTOR AP 10L	UN.	2
RETESTE HIDROSTATICO	UN.	6



SOLUÇÕES INTELIGENTES EM ENERGIA

UNIDADE USF PETROPOLIS

Rua Luxemburgo, 1570 – Petrópolis.


DESCRÍÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
EXTINTOR PQS 04 KG BC	UN.	2
EXTINTOR AP 10L	UN.	2
EXTINTOR PQS 08 KG ABC	UN.	1
RETESTE HIDROSTÁTICO	UN.	6



UNIDADE UBS PRIMAVERA

Rua Boa Saúde, 618 – Primavera.

DESCRÍÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
EXTINTOR AP 10L	UN.	1
EXTINTOR PQS 04 KG BC	UN.	1



SOLUÇÕES INTELIGENTES EM ENERGIA

UNIDADE UBS RINCÃO

Rua Teobaldo Nicolau Bauer, 15 – Rincão.

DESCRÍÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
EXTINTOR AP 10L	UN.	1
EXTINTOR PQS 04 KG BC	UN.	1
RETESTE HISTROSTÁTICO	UN.	2



UNIDADE USF BOA SAÚDE

Avenida Floresta, 450 – Boa Saúde.

DESCRÍÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
EXTINTOR AP 10L	UN.	1
EXTINTOR PQS 04 KG BC	UN.	1



ELETROTEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP.

Rua Frei Caneca, nº 955 - Vila Rodrigues, Passo Fundo/RS - (54) **3632-3319**
CNPJ: 11796575/0001-89 - Inscrição Estadual: 0910310068
rseletrotec.com.br - contato@rseletrotec.com.br

SOLUÇÕES INTELIGENTES EM ENERGIA

UNIDADE FARMACIA COMUNITÁRIA - CENTRO

Rua Domingos de Almeida, 20, loja 101 – Centro.

DESCRÍÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
EXTINTOR AP 10L	UN.	2
EXTINTOR PQS 04 KG BC	UN.	1
EXTINTOR PQS 08 KG BC	UN.	1



UNIDADE CAPS CENTRO

Rua Joaquim Pedro Soares, 198 – Centro.

DESCRÍÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
EXTINTOR PQS 04 KG ABC	UN.	3



SOLUÇÕES INTELIGENTES EM ENERGIA

UNIDADE AMBULATORIO AD

Rua Anita Garibaldi, 34 – Guarani.

DESCRÍÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
EXTINTOR PQS 04 KG BC	UN.	2
EXTINTOR AP 10L	UN.	2



UNIDADE DVS

Rua Major Luiz Bender, 245 – Centro.

DESCRÍÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
EXTINTOR AP 10L	UN.	3
EXTINTOR PQS 06 KG BC	UN.	3
RETESTE HIDROSTÁTICO	UN.	5



ELETROTEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP.

Rua Frei Caneca, nº 955 - Vila Rodrigues - Basso Fundo/RS - (54) **3632-3319**
CNPJ: 11.796.575/0001-189 / Inscrição Estadual: 0910310068
rseletrotec.com.br | contato@rseletrotec.com.br

SOLUÇÕES INTELIGENTES EM ENERGIA

UNIDADE CAPS AD

Rua Domingos de Almeida, 228 – Centro.

DESCRÍÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
EXTINTOR AP 10L	UN.	1
EXTINTOR PQS 04 KG BC	UN.	1



UNIDADE CAPS I

Rua Gomes Jardim, 291 – Centro.

DESCRÍÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
EXTINTOR PQS 04 KG BC	UN.	2
EXTINTOR AP 10L	UN.	2



ELETROTEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP.

Rua Frei Caneca, nº.955 - Vila Rodrigues - Passo Fundo/RS. - (54) **3632-3319**
CNPJ 11.796.575/0001-89 - Inscrição Estadual 0910310068
rseletrotec.com.br - contato@rseletrotec.com.br

SOLUÇÕES INTELIGENTES EM ENERGIA

UNIDADE USF LIBERDADE

Rua Miranda, 201 – Liberdade.

DESCRÍÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
EXTINTOR PQS 04 KG ABC	UN.	3



UNIDADE UBS LIBERDADE

Rua Kurt Wacker, 14 – Liberdade.

DESCRÍÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
EXTINTOR PQS 04 KG BC	UN.	1
EXTINTOR AP 10L	UN.	1



SOLUÇÕES INTELIGENTES EM ENERGIA

UNIDADE USF MUNDO NOVO

Rua João Nunes da Silva, 33 – Canudos.

DESCRÍÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
EXTINTOR PQS 04 KG BC	UN.	3
EXTINTOR AP 10L	UN.	2
RETESTE HIDROSTÁTICO	UN.	7



UNIDADE CAPS CANUDOS

Rua General Daltro Filho, 1660 – São Jorge.

DESCRÍÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
EXTINTOR AP 10L	UN.	2
EXTINTOR PQS 04 KG ABC	UN.	2



ELETROTEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP.

Rua Fr. Cañeca, nº 955 - Vila Rodolfo - Passeio Fundo/RN - (54) **3632-3319**
CNPJ: 11.796.575/0001-89 - Fazenda Estadual: 0910310068
e-mail: www.eletrotec.com.br - contato@eletrotec.com.br

SOLUÇÕES INTELIGENTES EM ENERGIA

UNIDADE USF ROSELÂNDIA

Rua Benjamin, 455 – Roselândia.

DESCRÍÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
EXTINTOR PQS 04 KG ABC	UN.	3



UNIDADE CENTRO DE ESPECIALIDADES

Rua General Daltro Filho, 820 – Hamburgo Velho.

DESCRÍÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
EXTINTOR PQS 04 KG BC	UN.	3
EXTINTOR PQS 06 KG BC	UN.	1
EXTINTOR CO2 06 KG	UN.	1
EXTINTOR AP 10L	UN.	3



SOLUÇÕES INTELIGENTES EM ENERGIA

UNIDADE USF MORADA DOS EUCALIPTOS

Rua Octavio Oscar Bender, 1000 – Canudos.

DESCRÍÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
EXTINTOR PQS 04 KG BC	UN.	3
EXTINTOR AP 10L	UN.	2
RETESTE HIDROSTATICO	UN.	7



UNIDADE USF GETÚLIO VARGAS

Rua Bruno W. Storck, 147 – Canudos.

DESCRÍÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
EXTINTOR AP 10L	UN.	2
EXTINTOR PQS 04 KG BC	UN.	1
RETESTE HIDROSTATICO	UN.	4



SOLUÇÕES INTELIGENTES EM ENERGIA

UNIDADE OFICINA DE GERAÇÃO E RENDA - OGR

Rua Marcílio Dias, 1559 – Centro.

DESCRÍÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
EXTINTOR AP 10L	UN.	1



UNIDADE UBS CANUDOS II

Rua Ícaro, 2211 – Canudos.

DESCRÍÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
EXTINTOR AP 10L	UN.	2
EXTINTOR PQS 04 KG BC	UN.	2
RETESTE HIDROSTÁTICO	UN.	1



SOLUÇÕES INTELIGENTES EM ENERGIA

UNIDADE USF REDENTORA

Rua Tamoio, 585 – Vila Redentora.

DESCRÍÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
EXTINTOR CO2 06 KG	UN.	1
EXTINTOR AP 10L	UN.	1
EXTINTOR PQS 04 KG BC	UN.	2



UNIDADE UBS KUNZ

Rua General Daltro Filho, 1595 – Canudos.

DESCRÍÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
EXTINTOR PQS 04 KG BC	UN.	2
EXTINTOR AP 10L	UN.	2



ELETROTEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP.

Rua Frei Caneca, nº 955 - Vila Rodrigues Pessoal - Foz do Iguaçu/RS - (54) **3632-3319**
CNPJ: 11.796.575/0001-89, Inscrição Estadual: 0910310068
rs@electrotec.com.br, contato@electrotec.com.br

SOLUÇÕES INTELIGENTES EM ENERGIA

UNIDADE USF RONDÔNIA

Rua Bahia, 450 – Rondônia.

DESCRÍÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
EXTINTOR PQS 04 KG BC	UN.	3
EXTINTOR AP 10L	UN.	3



UNIDADE DE ACOLHIMENTO

Rua Bartolomeu de Gusmão, 2575 – Canudos.

DESCRÍÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
EXTINTOR PQS 04 KG BC	UN.	2
EXTINTOR AP 10L	UN.	2



SOLUÇÕES INTELIGENTES EM ENERGIA

UNIDADE USF IGUAÇU

Rua dos Professores, 110 – Vila Iguaçu, Canudos.

DESCRÍÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
EXTINTOR CO2 06 KG	UN.	1
EXTINTOR AP 10L	UN.	1
EXTINTOR PQS 08 KG BC	UN.	2
RETESTE HIDROSTÁTICO	UN.	2



UNIDADE USF KEPHAS

Rua Bernardo Ludwig, 196 – São José.

DESCRÍÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
EXTINTOR PQS 04 KG BC	UN.	2
EXTINTOR AP 10L	UN.	2





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
CBMRS - CCB - 2º BBM
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE NOVO HAMBURGO
ASSESSORIA DE ANÁLISES TÉCNICAS
Fone: (51) 30657270

ALVARÁ DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO – APPCI N.º 14870

Referente ao PPCI N.º 10626/1

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul certifica que a edificação ou área de risco de incêndio abaixo discriminada está em conformidade com a legislação, Resoluções Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul e normas técnicas vigentes, quanto à prevenção de incêndio:

RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO

NOME FANTASIA: UPA CENTRO - CEO - CEM

ENDEREÇO: VISCONDE DE TAUNAY Nº: 134 -

BAIRRO: CENTRO

CARGA DE INCÊNDIO: I até 300 - Risco Baixo

OCUPAÇÃO: H6 - Clínica e consultório médico e odontológico

Nº DE PAVIMENTOS ACIMA DO SOLO: 2


Nº DE PAVIMENTOS SUBSOLO: 0

ÁREA CONSTRUIDA: 2359.37

MUNICÍPIO: Novo Hamburgo

O presente Alvará tem validade até 28 de maio de 2023.

Novo Hamburgo, RS, 29 de maio de 2018.


ALEXANDRE SÓRIO NUNES
Maj QOEM - Cmt da 2ª CiaBM-NH

Este documento previsto na legislação foi gerado eletronicamente e pode ter a autenticidade validada pela chave de acesso abaixo, através do menu Consulta no endereço <http://sisbom.cbm.rs.gov.br/msci/> ou por meio do QRCode disposto acima. - Código de validação: 11507-03221-16222970

Este alvará não autoriza a ocupação ou uso do imóvel sem o devido licenciamento junto à Prefeitura Municipal.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
BRIGADA MILITAR - CCB - 2º CRB
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE NOVO HAMBURGO
ASSESSORIA DE ANÁLISES TÉCNICAS
Fone: (51) 30657270

ALVARÁ DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS - APPCI Nº 180

Certificamos que a prevenção e proteção contra incêndios da edificação/área de risco de incêndio de
USF RONDÔNIA

PSPCI Nº: 1255 / 1

RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO

NOME FANTASIA: UNIDADE SAUDE DA FAMILIA

ENDEREÇO: BAHIA

Nº: 450

BAIRRO: RONDONIA

COMPLEMENTO:

LOTAÇÃO MÁXIMA: 64

CARGA DE INCÊNDIO: I até 300 - Risco Baixo

OCUPAÇÃO: H6 - Clínica e consultório médico e odontológico - Clínicas e consultórios médicos ou odontológicos (Baixo)

Nº DE PAVIMENTOS: 01

ÁREA CONSTRUIDA: 445

ALTURA: Tipo I - Térrea

MUNICÍPIO: NOVO HAMBURGO



Está em conformidade com a Legislação Vigente.

Observações:

- A emissão do APPCI para edificações enquadradas no PSPCI e com carga de risco de incêndio baixo dispensará a vistoria de liberação, conforme parágrafo 7º do Art. 21 da Lei Complementar nº 14.376, de 26 de dezembro de 2013.

O presente Alvará tem validade 27/06/2019

Este alvará não autoriza a ocupação/uso do imóvel sem o devido licenciamento junto a Prefeitura Municipal.

Importante: A retirada ou substituição indevida das medidas de segurança, prevenção e proteção contra incêndio indicadas no PSPCI, bem como alteração, aumento de área ou mudança de ocupação da edificação ou área de risco de incêndio acarretará no CANCELAMENTO automático do presente alvará.

Este documento previsto na legislação foi gerado eletronicamente e pode ter a autenticidade validada pela chave de acesso abaixo, através do menu Consulta no endereço <http://sisbom.cbm.rs.gov.br/msci/> ou por meio do QRCode disposto acima. -
Código de validação: 00000-00061-44562322

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
CBMRS - CCB - 2º BBM
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE NOVO HAMBURGO
SEÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
Fone: (51) 30657270

COMPROVANTE DE PROTOCOLO DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

PPCI Nº 8269/1 - 08/07/2013

Certifico que os documentos complementares referentes ao PSPCI/PPCI da edificação/área abaixo qualificada:

DADOS DO PROPRIETÁRIO/ESTABELECIMENTO

Razão Social: UBS DO BAIRRO CANUDOS	CNPJ: 11.055.682/0001-56
Nome Fantasia: UBS DO BAIRRO CANUDOS	
Imóvel: UBS DO BAIRRO CANUDOS	
Endereço: SILVIO G. CHRISTMANN(nº 2120/2121 até 2509/2510), 1451	CEP: 93546-015
Bairro: CANUDOS Cidade: Novo Hamburgo	UF: RS
Proprietário: UBS DO BAIRRO CANUDOS	CPF:
E-mail:	Fone: (51) 35195083

Nº de Pavimentos: 01	Área Maior Pavimento: 481 m ²
Caldeira: Não	Área Total Construída: 481 m ²
Isolamento de Risco: Não	Altura (nível da soleira de entrada até o piso do último pavimento habitável): K - Edificações Térreas - Até 1 m
Risco: Pequeno	
Depósito de GLP: Não Há	
Horário de Funcionamento: Possui, também, atividade noturna	Características Construtivas: X - Edificações em que propagação do fogo é fácil
Área do Subsolo: Não há	Atividade: H3 - Hospitais e assemelhados
Data Notificação de Adequação: 08/07/2013	Ocupação: Serviços de saúde e institucionais
	Edificação: Posterior a 29 de abril de 1997.

foram protocolados nesta SPI para fins de análise.

Descrição dos documentos complementares apresentados.

FACT SOLICITANDO RETIRADA DA VIA DO CBMRS

Novo Hamburgo, 17 de outubro de 2019

ESTAGIÁRIO MATEUS NETTO RAZERA



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
CBMRS - CCB - 2º BBM
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE NOVO HAMBURGO
SEÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
Fone: (51) 30657270

COMPROVANTE DE PROTOCOLO DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

PPCI Nº 8580/1 - 04/10/2013

Certifico que os documentos complementares referentes ao PSPCI/PPCI da edificação/área abaixo qualificada:

DADOS DO PROPRIETÁRIO/ESTABELECIMENTO

Razão Social: UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO SANTO AFONSO CNPJ: 11.055.682/0001-56

Nome Fantasia: UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO SANTO AFONSO

Imóvel: UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO SANTO AFONSO

Endereço: ASSUNCIÓN, 85 CEP: 93420-000

Bairro: SANTO AFONSO Cidade: Novo Hamburgo UF: RS

Proprietário: UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO SANTO AFONSO CPF:

E-mail: Fone: (51) 35195083

Nº de Pavimentos: 1

Caldeira: Não

Isolamento de Risco: Não

Risco: Pequeno

Depósito de GLP: Não Há

Horário de Funcionamento: Possui, também, atividade noturna

Área do Subsolo: Não há

Data Notificação de Adequação: 04/10/2013

Área Maior Pavimento: 0 m²

Área Total Construída: 482 m²

Altura (nível da soleira de entrada até o piso do último pavimento habitável): K - Edificações Térreas - Até 1 m

Características Construtivas: Y - Edificações com mediana resistência ao fogo

Atividade: H3 - Hospitais e assemelhados

Ocupação: Serviços de saúde e institucionais

Edificação: Posterior a 29 de abril de 1997.

foram protocolados nesta SPI para fins de análise.

Descrição dos documentos complementares apresentados.

FACT SOLICITANDO RETIRADA DA VIA DO CBMRS

Novo Hamburgo, 17 de outubro de 2019

ESTAGIÁRIO MATEUS NETTO RAZERA



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
CBMRS - CCB - 2º BBM
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE NOVO HAMBURGO
ASSESSORIA DE ANÁLISES TÉCNICAS
Fone: (51) 30657270

ALVARÁ DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO – APPCI N.º 14870

Referente ao PPCI N.º 10626/1

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul certifica que a edificação ou área de risco de incêndio abaixo discriminada está em conformidade com a legislação, Resoluções Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul e normas técnicas vigentes, quanto à prevenção de incêndio:

RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO

NOME FANTASIA: UPA CENTRO - CEO - CEM

ENDEREÇO: VISCONDE DE TAUNAY Nº: 134 -

BAIRRO: CENTRO

CARGA DE INCÊNDIO: I até 300 - Risco Baixo

OCUPAÇÃO: H6 - Clínica e consultório médico e odontológico

Nº DE PAVIMENTOS ACIMA DO SOLO: 2

Nº DE PAVIMENTOS SUBSOLO: 0

ÁREA CONSTRUIDA: 2359.37

MUNICÍPIO: Novo Hamburgo

O presente Alvará tem validade até 28 de maio de 2023.

Novo Hamburgo, RS, 29 de maio de 2018.


ALEXANDRE SÓRIO NUNES
Maj QOEM - Cmt da 2ª CiaBM-NH

Este documento previsto na legislação foi gerado eletronicamente e pode ter a autenticidade validada pela chave de acesso abaixo, através do menu Consulta no endereço <http://sisbom.cbm.rs.gov.br/msci/> ou por meio do QRCode disposto acima. - Código de validação: 11507-03221-16222970

Este alvará não autoriza a ocupação ou uso do imóvel sem o devido licenciamento junto à Prefeitura Municipal.

PANITZ - EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA EPP

BR 116, 3104 - PRIMAVERA - NOVO HAMBURGO - CEP: 93340215 - Fone: (51)3595-3584 - CNPJ: 07867920000150

Memorial Descritivo dos Extintores de Incêndio - Anexo "D"

Nº Ordem	Tipo/Capacidade	Cap. Ext.	Localização	Nº Recipiente	INMETRO	Nº	Venc. Carga	Data Carga	Data Reteste	Val. Reteste	Vistoriador	Obs
	AP-10		REF. A CAPS CANUDOS	04010	208944864	10/2020	10/2019	2019	2024	Panitz		
	AP-10		REF. A CAPS CANUDOS	98579	208944865	10/2020	10/2019	2019	2024	Panitz		
	PQS BC-04		SAE	03604	208944845	10/2020	10/2019	2019	2024	Panitz		
	PQS BC-04		REF. A UBS LIBERDADE	58298	208944878	10/2020	10/2019	2019	2024	Panitz		
	PQS ABC-04		REF. A CEM	43001	208944427	10/2020	10/2019	2017	2022	Panitz		
	PQS ABC-04		REF. A USF PALMEIRA	10614	208944836	10/2020	10/2019	2018	2023	Panitz		
	AP-10		REF. A UBS SANTO AFO	023272	208944422	10/2020	10/2019	2019	2024	Panitz		
	PQS BC-04		SAE	06066	208944846	10/2020	10/2019	2019	2024	Panitz		
	AP-10		SAE	001964	208944848	10/2020	10/2019	2018	2023	Panitz		
	PQS ABC-08		REF. A USF VILA KREM	64066	208944806	10/2020	10/2019	2018	2023	Panitz		
	PQS ABC-04		REF. A CEM	42911	208944426	10/2020	10/2019	2017	2022	Panitz		
	PQS ABC-04		REF. A CEM	43168	208944432	10/2020	10/2019	2017	2022	Panitz		
	PQS BC-04		REF. A USF PALMEIRA	64558	208944835	10/2020	10/2019	2018	2023	Panitz		
	PQS ABC-04		REF. A USF PALMEIRA	24789	208944837	10/2020	10/2019	2019	2024	Panitz		
	CO2-06		REF. A UBS SANTO AFO	112567	208944419	10/2020	10/2019	2019	2024	Panitz		
	PQS ABC-04		REF. A CAPS CANUDOS	34280	208944862	10/2020	10/2019	2019	2024	Panitz		
	AP-10		REF. A USF KEPHAS	14058	208944853	10/2020	10/2019	2019	2024	Panitz		
	AP-10		REF. A UBS LIBERDADE	09847	208944879	10/2020	10/2019	2019	2024	Panitz		
	PQS ABC-04		REF. UPA CENTRO	42618	208944810	10/2020	10/2019	2017	2022	Panitz		
	CO2-06		REF. A UBS SANTO AFO	0652	208944418	10/2020	10/2019	2016	2021	Panitz		
	PQS BC-04		REF. A USF KEPHAS	008286	208944849	10/2020	10/2019	2016	2021	Panitz		
	AP-10		REF. A USF KEPHAS	060429	208944851	10/2020	10/2019	2016	2021	Panitz		
	AP-10		REF. A AMBULATORIO A	24247	208944869	10/2020	10/2019	2019	2024	Panitz		
	PQS ABC-08		REF. A USF VILA KREM	61706	208944804	10/2020	10/2019	2018	2023	Panitz		
	PQS ABC-04		REF. UPA CENTRO	41386	208944808	10/2020	10/2019	2017	2022	Panitz		
	PQS ABC-04		REF. UPA CENTRO	42158	208944809	10/2020	10/2019	2017	2022	Panitz		
	PQS ABC-04		REF. UPA CENTRO	43311	208944812	10/2020	10/2019	2017	2022	Panitz		
	PQS ABC-06		REF. UPA CENTRO	44617	208944816	10/2020	10/2019	2017	2022	Panitz		
	PQS BC-08		REF. A USF IGUACU	98330	208944841	10/2020	10/2019	2018	2023	Panitz		
	AP-10		REF. A CAPS AD	25292	208944861	10/2020	10/2019	2019	2024	Panitz		
	AP-10		SAE	001895	208944847	10/2020	10/2019	2018	2023	Panitz		
	AP-10		REF. A USF KEPHAS	060518	208944852	10/2020	10/2019	2016	2021	Panitz		
	AP-10		REF. A OFICINA DE GE	007887	208944880	10/2020	10/2019	2019	2024	Panitz		
	PQS ABC-08		REF. A USF VILA KREM	51152	208944802	10/2020	10/2019	2018	2023	Panitz		
	PQS ABC-04		REF. UPA CENTRO	55992	208944815	10/2020	10/2019	2018	2023	Panitz		
	PQS ABC-06		REF. UPA CENTRO	44918	208944817	10/2020	10/2019	2017	2022	Panitz		
	PQS ABC-04		REF. A CEM	43004	208944428	10/2020	10/2019	2017	2022	Panitz		
	PQS ABC-04		REF. A CEM	43216	208944433	10/2020	10/2019	2017	2022	Panitz		
	PQS ABC-04		REF. A CEM	43490	208944434	10/2020	10/2019	2017	2022	Panitz		
	AP-10		REF. A USF PALMEIRA	28209	208944838	10/2020	10/2019	2018	2023	Panitz		
	AP-10		REF. A USF LOMBA GRA	13827	208944859	10/2020	10/2019	2018	2023	Panitz		
	PQS BC-04		SAE	003813	208944844	10/2020	10/2019	2018	2023	Panitz		

Empreiteira Constantino Ltda.

Empreiteira Construtiva, Ltda.

.TDA EPP

7867920000150

D''



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
BRIGADA MILITAR - CCB - 2º CRB
Corpo de Bombeiros de Novo Hamburgo
ASSESSORIA DE ANÁLISES TÉCNICAS
Fone: (51) 30657270

COMPROVANTE DE PROTOCOLO DE EXAME/REEXAME

PPCI Nº 10123/1 - 09/02/2015

O PSPCI/PPCI da edificação/área abaixo qualificada:

DADOS DO PROPRIETÁRIO/ESTABELECIMENTO

Razão Social: PREFEITURA MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO - SMS CNPJ: 88.254.875/0001-60
Nome Fantasia: UBS OPERARIO - PORTE II- 02 EQUIPES
Imóvel: PREFEITURA MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO - SMS
Proprietário/Responsável: PREFEITURA MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO - CEP: 93315-600
SMS UF: RS
Endereço: SAN MARINO, S/N
Bairro: OPERARIO Cidade: Novo Hamburgo
Fone: (51) 35949999

Altura (nível da soleira de entrada até o piso do último pavimento habitável): K - Edificações Térreas - Até 1 m	Edificação: Posterior a 29 de abril de 1997
Área do Subsolo: Não há	Horário de Funcionamento: Possui, também, atividade noturna
Área Maior Pavimento: 0 m ²	Isolamento de Risco: Não
Área Total Construída: 470 m ²	Nº de Pavimentos: 1
Atividade: H3 - Hospitais e assemelhados	Ocupação: Serviços de saúde e institucionais
Caldeira: Não	Possui central GLP: Não
Características Construtivas: Y - Edificações com mediana resistência ao fogo	Risco: Pequeno
Depósito de GLP: Não Há	

foi protocolado nesta SPI para fins de Exame/Reexame.

O andamento do seu PPCI pode ser acompanhado em tempo real, através do link: <http://sisbom.cbm.rs.gov.br/msci>. Para consulta, utilize a chave de acesso: **9u9RiY7v**.

Novo Hamburgo, 09 de fevereiro de 2015

Sd. William Ricardo Schirmann

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO Nº 2826

PPCI/Nº 10123/1 - 09/02/2015

Certificamos que o PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO do imóvel:

PREFEITURA MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO - SMS

Ocupação: Serviços de saúde e institucionais

Área: 470 m²

Altura: K - Edificações Terreas - Até 1 m

Endereço: SAN MARINO, S/N

Bairro: OPERARIO

Cidade: Novo Hamburgo

Foi examinado e achado conforme com a Legislação Vigente:

O andamento do seu PPCI pode ser acompanhado em tempo real, através do link: <http://sigpi.bm.rs.gov.br>. Para consulta, utilize a chave de acesso: nuHRTY7v


Novo Hamburgo, 31 de agosto de 2015


Ilberto Gonçalves Parker
1º Ten QTPM - Cml da 1ª SCI



SD QPM 2 - Michel da Silva Mastrandio
Analista


6062823565
26/08/15

PPCI- USF-MORADA I
EUCALIPTOS



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
BRIGADA MILITAR - CCB - 2º CRB
Corpo de Bombeiros de Novo Hamburgo
ASSESSORIA DE ANÁLISES TÉCNICAS



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE PPCI Nº 1255/4 - 08/09/2009

DADOS DO PROPRIETÁRIO/ESTABELECIMENTO

Razão Social: UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA	CNPJ: 88.254.875/0001-60
Nome Fantasia: USF RONDÔNIA	
Imóvel: USF MORADA DOS EUCALIPTOS	
Proprietário/Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO	CEP: 93542-630
Endereço: OCTÁVIO OSCAR BENDER, S/N - Esq. Evaldo Luís de Souza	UF: RS
Bairro: CANUDOS Cidade: Novo Hamburgo	Chave de acesso: cyqJKwFk
Fone: (51) 35949975	

Altura (nível da soleira de entrada até o piso do último pavimento habitável): K - Edificações Terreas - Até 1 m	Horário de Funcionamento: Possui, também, atividade noturna
Área do Subsolo: Não há	Isolamento de Risco: Não
Área Maior Pavimento: 286	Nº de Pavimentos: 1
Área Total Construída: 286	Ocupação: Serviços de saúde e institucionais
Atividade: H3 - Hospitais e assemelhados	Possui central GLP: Sim
Caldeira: Não	Quantidade de Cilindros de GLP: 90
Características Construtivas: Y - Edificações com mediana resistência ao fogo	Quantidade Total em Kg de GLP da Central: 45
Depósito de GLP: Não Há	Risco: Pequeno
Edificação: Posterior a 29 de abril de 1997.	Tipo de Cilindro de GLP (capacidade): 2
Enquadra-se na lei estadual 8.109, de 19/12/1985: NÃO	

Em cumprimento a Lei Estadual nº 10987/97 e seus dispositivos legais regulares, V. S está Notificada a instalar na sua edificação/estabelecimento os seguintes sistemas de prevenção de incêndio:

1. Extintor
 - 1.1 O sistema de extintores de incêndio deverá atender, quanto a instalação e funcionamento, o prescrito na NR 23 do Ministério do Trabalho. Devendo ser instalado:
 - A uma altura entre 0,20 m e 1,60 m, considerando a borda inferior e a parte superior respectivamente;
 - Em local desobstruído de fácil acesso e visível;
 - Fora de qualquer caixa de escada;
 - Fixado em suportes resistentes;
 - Com prazo de validade da manutenção da carga e hidrostática atualizados;
 - Estejam, preferencialmente, localizados junto aos acessos principais;
 - Sinalizados por setas visíveis de qualquer parte do prédio;
 - Permaneçam protegidos contra intempéries e danos físicos em potencial;
 - Quando da inspeção deverá ser apresentado nota fiscal de compra ou de manutenção dos equipamentos.
 - 1.2 Deverá possuir duas unidades de extintor tipo PQS ABC 4kg por pavimento e/ou um extintor de água pressurizada mais um extintor tipo PQS BC 4 Kg por pavimento, sendo instalados os extintores de forma que

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO N° 2825

PPC N° 10124/1 - 09/02/2015

Certificamos que o PLANO DE PREVENÇÃO E PROTECÇÃO CONTRA INCÊNDIO do imóvel:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO - SMS

Ocupação: Serviços de saúde e institucional

Area: 670 m²

Altura: V - Edificações Fábricas - 346,4 m

E-mail: Ricardo.R.EducacoesTerreas@uol.com.br

Endereço: PEDRO JU
Beltrão: CÂM. 10200

Dalmo. SAO JORGE

Foi examinado e achado conforme com a Legislação Vigente.

O andamento do seu PPCI pode ser acompanhado em tempo real, através do link: <http://sigpi.bm.rs.gov.br>. Para consulta, utilize a chave de segurança: 50.000.

Novo Hamburgo, 31 de agosto de 2015

Liberto Gonçalves Parker
1º Ten OTPM - Cmt da 1ª SCI

SD-QPM 2 - Michel da Silva Mastrantonio
Analista



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
BRIGADA MILITAR - CCB - 2º CRB
Corpo de Bombeiros de Novo Hamburgo
ASSESSORIA DE ANÁLISES TÉCNICAS
Fone: (51) 30657270

PPCI Nº 10124/1 - 09/02/2015

Status: Em Reexame

DADOS DO PROPRIETÁRIO/ESTABELECIMENTO

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO - SMS	CNPJ: 88.254.875/0001-60
Nome Fantasia: UBS KRAEMER (SÃO JORGE) - PORTE II - 02 EQUIPES	
Imóvel: PREFEITURA MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO - SMS	
Proprietário/Responsável: PREFEITURA MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO - CEP: 93534-440	
SMS	UF: RS
Endereço: PEDRO JOSÉ TREIS, S/N	
Bairro: SÃO JORGE Cidade: Novo Hamburgo	
Fone: (51) 35949999	

Altura (nível da soleira de entrada até o piso do último pavimento habitável): K - Edificações Térreas - Até 1 m	Edificação: Posterior a 29 de abril de 1997.
Área do Subsolo: Não há	Horário de Funcionamento: Possui, também, atividade noturna
Área Maior Pavimento: 0 m ²	Isolamento de Risco: Não
Área Total Construída: 470 m ²	Nº de Pavimentos: 1
Atividade: H3 - Hospitais e assemelhados	Ocupação: Serviços de saúde e institucionais
Caldeira: Não	Possui central GLP: Não
Características Construtivas: Y - Edificações com mediana resistência ao fogo	Risco: Pequeno
Depósito de GLP: Não Há	

Históricos

Data	Documento	Valor	Vencimento	Entregue para	Gerado por
09/02/2015	Cadastro de PPCI			SABINO PERES	Sd William Ricardo S
09/02/2015	Requerimento de Aprovação de E			SABINO PERES	Sd William Ricardo S
09/02/2015	Protocolo de Entrada de Exame/			SABINO PERES	Sd William Ricardo S
09/04/2015	Realização de Exame				Sd Michel da Silva M
09/04/2015	Emissão de Notificação de Corr				Sd Michel da Silva M
13/04/2015	Retirada de Notificação de Cor			SABINO PERES	Sd William Ricardo S
23/04/2015	Requerimento de Aprovação de E			SABINO PERES	Pablo dos Santos Sch
23/04/2015	Protocolo de Entrada de Exame/			SABINO PERES	Pablo dos Santos Sch



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
CBMRS - CCB - 2º BBM
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE NOVO HAMBURGO
ASSESSORIA DE ANÁLISES TÉCNICAS
Fone: (51) 30657270

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO – PPCI N.º 1563/1

Certificamos que o PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO da edificação/área de risco de incêndio:

Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO

Nome Fantasia: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - CANUDOS

CNPJ: 88.254.875/0001-60

Ocupações: H6 - Clínica e consultório médico e odontológico

Classificação quanto à carga de incêndio: I até 300 - Risco Baixo

Área: 1254.00 m²

Altura Ascendente: 0.00 m Altura Descendente: 0.00 m

Endereço: BARTOLOMEU GUSMÃO, 12

Bairro: CANUDOS

Cidade: Novo Hamburgo

Foi analisado e aprovado em conformidade com a legislação, RTCBMRS e normas técnicas vigentes.

- Atendida NCA de 04/01/2018.

Novo Hamburgo, 21 de maio de 2018

SD QPM 2 - William Ricardo Schirmann
Analista

ALEXANDRE SÓRIO NUNES
Maj QOEM-Cmt da 2ª CiaBM-NH

OBSERVAÇÃO: Este Certificado de Aprovação não possui validade para a obtenção do habite-se ou funcionamento da edificação ou área de risco de incêndio junto à Prefeitura Municipal e demais órgãos públicos e privados.

"O incêndio ocorre onde a prevenção falha."



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
BRIGADA MILITAR - CCB - 2º CRB
Corpo de Bombeiros de Novo Hamburgo
ASSESSORIA DE ANÁLISES TÉCNICAS
Fone: (51) 30657270

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO Nº 540

PPCI Nº 8580/1 - 04/10/2013

Certificamos que o PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO do imóvel:

UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO SANTO AFONSO

Ocupação: Serviços de saúde e institucionais

Área: 482 m²

Altura: K - Edificações Térreas - Até 1 m

Endereço: ASSUNCIÓN, 85


Bairro: SANTO AFONSO


Cidade: Novo Hamburgo


Foi examinado e achado conforme com a Legislação Vigente:

O andamento do seu PPCI pode ser acompanhado em tempo real, através do link: <http://sigpi.bm.rs.gov.br>. Para consulta, utilize a chave de acesso: rksqdT6S

Novo Hamburgo, 23 de outubro de 2013


Sd Michel da Silva Mastrantonio
Analista


Ilberto Gonçalves Parker
1º Ten QTPM - Cmt da 1ª SCI


20/10/13
Pase



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
BRIGADA MILITAR - CCB - 2º CRB
Corpo de Bombeiros de Novo Hamburgo
ASSESSORIA DE ANÁLISES TÉCNICAS
Fone: (51) 30657270

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO Nº 517

PPCI Nº 8269/1 - 08/07/2013

Certificamos que o PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO do imóvel:

UBS DO BAIRRO CANUDOS

Ocupação: Serviços de saúde e institucionais

Área: 481 m²

Altura: K - Edificações Térreas - Até 1 m


Endereço: SILVIO G. CHRISTMANN(nº 2120/2121 até 2509/2510), 1451

Bairro: CANUDOS

Cidade: Novo Hamburgo

Foi examinado e achado conforme com a Legislação Vigente:

O andamento do seu PPCI pode ser acompanhado em tempo real, através do link: <http://sigpi.bm.rs.gov.br>. Para consulta, utilize a chave de acesso: 1RdHqRBm



Ilberto Gonçalves Parker
1º Ten QTPM - Cmt da 1ª SCI

Novo Hamburgo, 22 de outubro de 2013

Sd Michel da Silva Mastrantonio
Analista



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
CBMRS - CCB - 2º BBM
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE NOVO HAMBURGO
SEÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
Fone: (51) 30657270



CERTIFICADO DE APROVAÇÃO – PPCI N.º 13948/1

Certificamos que o PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO da edificação/área de risco de incêndio:

Nome/Razão Social: CENTRO ESPECIALIZADO EM RECUPERAÇÃO

Nome Fantasia: CENTRO ESPECIALIZADO EM RECUPERAÇÃO

CNPJ: 88.254.875/0001-60

Ocupações: H2 - Local onde pessoas requerem cuidados especiais

Classificação quanto à carga de incêndio: II - Acima de 300 até 1.200 - Risco Médio

Área: 2099.33 m²

Altura Ascendente: 0.00 m Altura Descendente: 6.00 m

Endereço: DR. JOÃO DANIEL HILLEBRAND *, 2200

Bairro: RONDONIA

Cidade: Novo Hamburgo

Foi analisado e aprovado em conformidade com a legislação, RTCBMRS e normas técnicas vigentes.

Novo Hamburgo, 04 de junho de 2019

Este documento previsto na legislação foi gerado eletronicamente e pode ter a autenticidade validada pela chave de acesso abaixo, através do menu Consulta no endereço <http://sisbom.cbm.rs.gov.br/msci/> ou por meio do QRCode disposto acima. -
Código de validação: i00034242 - 14918 - 21925305

OBSERVAÇÃO: Este Certificado de Aprovação não possui validade para a obtenção do habite-se ou funcionamento da edificação ou área de risco de incêndio junto à Prefeitura Municipal e demais órgãos públicos e privados.

"O Incêndio ocorre onde a prevenção falha."



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR



COMPROVANTE DE PROTOCOLO DE PPCI/PSPCI

Certificamos que o PLANO SIMPLIFICADO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - PSPCI da edificação/área de risco de incêndio abaixo discriminado:

REQUERIMENTO Nº: 232408

NOME DO IMÓVEL/PLANO: CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS) - CANUDOS

RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO

NOME FANTASIA: CAPS - CANUDOS

Nº: 1660 COMPL:

ENDEREÇO: GEN. DALTRÔ FILHO

MUNICÍPIO: Novo Hamburgo

BAIRRO: VILA NOVA

OCUPAÇÕES: H2 - Local onde pessoas requerem cuidados especiais

CARGA DE INCÊNDIO (MJ/m²): II - Acima de 300 até 1.200 - Risco Médio

Nº DE PAVIMENTOS: 2

ÁREA CONSTRÚIDA : 417.07 m²

foi protocolado eletronicamente no Corpo de Bombeiros Militar de Novo Hamburgo e será analisado.

Novo Hamburgo, 04 de abril de 2018

"O incêndio ocorre onde a prevenção falha."

Código de validação: 21708681 - 232408 - 75339625