



Of. nº 10/514-SEMAD/DGD/KF

Novo Hamburgo, 09 de fevereiro de 2024

Ao Excelentíssimo Senhor
GERSON PETEFFI
Presidente da Câmara de Vereadores
Câmara de Vereadores
Novo Hamburgo

Assunto: RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 2261/2023
PROTOCOLO Nº 194061/2023

Senhor Presidente da Câmara de Vereadores,

Vimos à presença de Vossa Excelência, em atendimento ao Requerimento em epígrafe, de autoria dos Vereadores Lourdes Valim, Enio Brizola e Giovani Caju, encaminhar, em anexo, Parecer De Defesa Civil nº 364/2023 e o Ofício nº 469/SEDUH, expedido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação.

Atenciosamente,

MÁRCIO LÜDERS DOS SANTOS

Vice-Prefeito, no exercício do cargo de Prefeito Municipal

RAMUNICIPA.

PROTOC.

72/2024 17:02

14 FEV. 2024

PATRICK SOARES



PARECER DE DEFESA CIVIL nº 364/2023

Atendendo à solicitação efetuada pela **Câmara de Vereadores**, conforme solicitado no Requerimento nº **2261/2023**, esta Coordenadoria de Defesa Civil compareceu em 26 de dezembro de 2023, na escola **EMEB Ana Néri**, localizada na R. Gomes Portinho, nº 1158, Bairro Mauá para avaliação de risco.

1- Constatamos que a Escola **EMEB Ana Néri** localizada na **R. Gomes Portinho, Nº1158, no Bairro Mauá da cidade de Novo Hamburgo** é cercada por muros;

2- O muro que protege a escola foi executado com vigas e pilares de concreto e preenchido com tijolos entre os pilares e devidamente rebocados;

3- Na vistoria efetuada observamos:

- a) O muro é antigo;
- b) O muro apresenta na face junto a rua algumas rachaduras e pequenos recalques;
- c) Não observamos a existência de rede de drenagem ao longo do muro, principalmente, junto a viga de amarração interior sobre o solo.

A partir do acima exposto sugerimos que a equipe técnica da Secretaria de Educação efetue uma avaliação e se julgar necessário, desenvolva um projeto de reforço estrutural para corrigir problemas apontados.

No momento, o risco é **POTENCIAL**, mas, caso as fissuras observadas, e a não existência de drenagem superficial no local, se não forem corrigidas, poderá haver, no futuro, a necessidade de escoramento ou interdição do local.

É O PARECER!

Novo Hamburgo, 26 de dezembro de 2023

Encaminhamentos:


- 1 via - Defesa Civil
- 1 via - Câmara de Vereadores


Antônio Silvério
CREA RS 057547
Engenheiro Civil da Defesa Civil


Claudiomiro da Fonseca
Coordenador Municipal de Defesa Civil
Novo Hamburgo



PARECER DE DEFESA CIVIL Nº 364/2023 – Anexo 1



1- Vista frontal do local vistoriado.



2- Detalhe das fissuras e rachaduras observadas no local.



PARECER DE DEFESA CIVIL Nº 364/2023 – Anexo 2



3-Detalhe da fissura maior observada no local.



4-Vista do muro demonstrando pequena inclinação no sentido da via pública.



Of. nº 469-SEDUH/DPE/MM

Novo Hamburgo, 09 de fevereiro de 2024

Ao Senhores Vereadores

Lourdes Valim

Enio Brizola

Giovani Caju

Câmara de Vereadores

Novo Hamburgo

Assunto: Requerimento nº 2261/2023

Senhores Vereadores,

Vimos à presença de Vossas Senhorias, em atenção ao ofício supracitado, protocolado sob número 194061, informar que com base na solicitação da Secretaria Municipal de Educação – SMED, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação – SEDUH promoverá estudos para o cercamento da Escola Municipal Ana Néri.

Atenciosamente,

Roberta Gomes de Oliveira
Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação