



Of. nº 10/3680-SEMAD/DGD/KF

Novo Hamburgo, 29 de agosto de 2024

Ao Excelentíssimo Senhor
GERSON PETEFFI
Presidente da Câmara de Vereadores
Câmara de Vereadores
Novo Hamburgo

Assunto: RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 1156/2024
PROTOCOLO Nº 120046/2024

Senhor Presidente da Câmara de Vereadores,

Vimos à presença de Vossa Excelência, em atendimento ao Requerimento em epígrafe, de autoria do Vereador Cristiano Coller, encaminhar, em anexo, Ofício nº 3638/SECULT, expedido pela Secretaria Municipal de Cultura.

Atenciosamente,


FÁTIMA DAUDT
Prefeita

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
PROTOCOLO 74.28
DOC. Nº 645/24
05 SET. 2024

PATRICK SEARS



Of. nº 3638-SECULT/DC/CG

Novo Hamburgo, 27 de agosto de 2024

Ao Senhor
Cristiano Coller
Vereador
Câmara de Vereadores
Novo Hamburgo

Assunto: Resposta ao Requerimento Nº 1156/2024

Senhor Vereador,

Ao cumprimentá-lo cordialmente vimos, por meio deste, responder ao Requerimento Nº 1156/2024, referente aos elevadores para pessoas com deficiência do Centro de Cultura.

1 – O elevador para pessoas com deficiência do centro de cultura está funcionando? O elevador de acessibilidade para acesso à plateia do teatro não está em operação. Os elevadores para acesso ao 3º, 4º, e 5º pavimentos estão em pleno funcionamento.

2 – Se negativo, por qual motivo? O principal motivo é a corrosão por infiltração de água que ocasionaram danos na estrutura e a plataforma.

3 – Há quanto tempo ele não está sendo usado devido à falta de conserto? Desde o dia 16/03/2024.

4 – Se positivo, qual a frequência que é realizada a manutenção desse equipamento? Os contratos de elevadores do Município possuem previsão de manutenções preventivas mensais.

5 – Há algum laudo técnico feito recentemente? Sim, de 24/07/2023.

6 – Se houver, solicito cópias. Anexo ao Ofício.

8 – Qual prazo para realização da manutenção? A manutenção não é mais possível conforme relatório técnico anexo.



9 – É necessária a realização de licitação para o concerto? Sim.

10 – Se positivo, qual o prazo para lançamento do edital? Em 19/03/2024 foi encaminhada à DCL requisição 790/2024 para tramitação interna e lançamento de edital. Constatou-se a necessidade de novos orçamentos e um novo estudo técnico para atualização e modernização do referido elevador. A partir disso em 26/03/2024 solicitou-se elaboração de memorial técnico, que definiu especificações mínimas exigidas pelo Município, elaborados pela Diretoria de Projetos Executivos. Assim, após recebimento de memorial técnico em 15/08/2024, foram realizados novos orçamentos e a partir do dia 25/08/2024 a requisição supramencionada encontra-se novamente em tramitação para aprovação e posterior lançamento de edital.

Reiteramos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

RALFE JOE THIESEN CARDOSO
Secretário Municipal de Cultura



Relatório de atendimento

TKE MOVE
BEYOND


1 Introdução

Nossa expectativa é de prestar sempre o melhor serviço com a melhor qualidade, orientando o cliente para questões prioritárias que envolvem a segurança e performance relacionada aos elevadores instalados neste condomínio.

Número de Contrato: 56263

Cliente: Teatro Municipal Novo Hamburgo

Endereço: Eng Ignacio Plang 66



Estimado Cliente,


Em atendimento corretivos realizados pela assistência técnica, registrado entre janeiro a julho de 2023 Identificamos avarias na estrutura da plataforma, esta plataforma se encontra exposta ao tempo sendo que suas estrutura apresenta ferrugem e corrosão.

Devido a suas condições neste atual momento aconselhamos a substituição por um modelo mais moderno e atualizado, retirando o mecanismo de fuso e adicionando acionamento hidráulico.


Segue fotos



Plataforma está fora de alinhamento com sua base com ferrugem.



Base do motor empenada por causa da ferrugem, parte lateral direita com ferrugem e corroída.



Demetrio Alves

Demétrio Farias
Consultor Técnico de Serviços
CPF 009.022.770-06
HYSSENERUPP ELEVADORES S/A

Consultor Técnico de Serviços
CPF 009.022.770-06



T:+55 51 3581.1627, R: 3705, demetrio.alves@tkelevator.com
TK Elevadores Brasil, R Guia Lopes - 4620, CEP: 93410-324, Novo Hamburgo -
RS, www.tkelevator.com